

ZP/
(1)

Baumusterprüfbescheinigung Type Examination Certificate

(2) **Ausgabe 01**

Issue 01

(3) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung:

No. of Type Examination Certificate:

ZP/B154/26

(4) Produkt:

Product:

Anschlageeinrichtung Typ A

Typ:

Type:

SPAR-11

(5) Hersteller:

Manufacturer:

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH

(6) Anschrift:

Address:

Laizing 10, 4656 Kirchham, Österreich / Austria

(7) Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Beschreibung dieser Bescheinigung festgelegt.

The design and construction of this product and any acceptable variation thereto are specified in the description of this type-examination certificate.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 9 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Baumusterprüfung sind in den genannten Berichten niedergelegt. Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Prüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

The certification body of DEKRA Testing and Certification GmbH certifies that the products mentioned under (4) meet the requirements of the standards listed under point 9. The results of the type examination are laid down in the reports mentioned below. This certificate only refers to the design and testing of the products described in accordance with the standards mentioned. For the manufacture and placing on the market of the products, further requirements may have to be fulfilled which are not covered by this certificate.

(9) Norm(en)

Standard(s)

(10) Bericht(e)

Report(s)

PB 26-151

Seite / Page 1 / 3 – ZP/B154/26 - 344096300

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.

This certificate may only be published in its entirety and without any change.

In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

(11) Beschreibung

Die Anschlagereinrichtung, Typ: SPAR-11 (Bild 1) dient als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz. Die Anschlagereinrichtung, Typ: SPAR-11 wird auf geeigneten Untergründen mit ausreichender Festigkeit über die entsprechenden Befestigungselemente direkt am Bauwerk befestigt. Die Anschlagereinrichtung besteht aus einer Anschlagöse, welche auf das obere Ende einer Gewindestange aufgesetzt wird. An der frei drehbaren Anschlagöse kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sichern. Die Höhe der Anschlagereinrichtung beträgt zwischen 25 mm und 500 mm. Die Anschlagereinrichtung ist aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt und kann in alle Richtungen belastet werden.

Description

The anchor device of type SPAR-11 (Fig. 1) is used as a single anchor point to protect a maximum number of three people against falls from a height.

The anchor device of type SPAR-11 is directly fastened to the structure on suitable surfaces of sufficient strength and by using appropriate fasteners. The anchor device consists of an anchor eyelet, which is screwed to the upper end of a threaded bar. The user can connect his personal protective equipment to this freely rotating anchor eyelet in order to secure himself against falls from a height. The height of the anchor device is between 25 mm and 500 mm.

The anchor device is made of corrosion-resistant steel and can be loaded in any direction.



Bild 1: Anschlagereinrichtung, Typ: SPAR-11
Fig. 1: Anchor device type: SPAR-11

(12) Ausgabestände dieser Bescheinigung:

States of issue of this certificate:

Ausgabe Issue	Ausgabedatum Date of issue	Jobnummer Job number
ZP/B113/21	30.08.2021 / 2021-08-30	342371300
ZP/B154/26 (01)	30.08.2026 / 2031-08-30	344096300

Der letzte Ausgabestand ersetzt die jeweils vorhergenannten Ausgabestände dieser Baumusterprüfbescheinigung.

The latest issue replaces the previous issues of this type examination certificate.

Seite / Page 2 / 3 – ZP/B154/26 - 344096300

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.

This certificate may only be published in its entirety and without any change.

In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

(13) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist gültig
bis

29.08.2031

This type examination certificate is valid until

2031-08-29

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 30.08.2026



Geschäftsführer

Managing Director

Seite / Page 3 / 3 – ZP/B154/26 - 344096300

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.

This certificate may only be published in its entirety and without any change.

In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

