

# Golvbrunn, Purus S-serie Brage och Oden

Innehavare/Utfärdat för

## Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.  
Organisationsnummer: 559007-0032.  
Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.  
E-post: [info@purus.se](mailto:info@purus.se) hemsida: [www.purus.se](http://www.purus.se)

### Produktbeskrivning

Golvbrunn Purus S-serie Brage har bottenutlopp DN 75 och S-serie Oden har sidoutlopp i DN 75. Brunnshus och vattenlås är tillverkat av plast (PP). Golvbrunnarna levereras med Purus rostfri klämring för skruvfixering. Brunnarna är avsedda för rostfri sil eller plastsil med diameter 179 mm, belastningsklass K3.

Följande flöden är uppmätta enligt standard SS-EN 1253-1.

Flöde genom sil:

SIL \ BRUNN	Oden RSK: 7110405 [l/s]	Brage RSK: 7103439 [l/s]
Sil, rostfri RSK: 7129507	1,55	1,01
Sil, vit plast RSK: 7129671	1,08	-

### Avsedd användning

Golvbrunnar för avledning av spillvatten från ett tappställe och för montering i trä- och betongbjälklag med golvbeläggning av vårumsmatta eller klinker.

### Handelsnamn

Purus S-serie Brage, RSK nr. 7103439.  
Purus S-serie Oden, RSK nr. 7110405.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten\*  
Utformning

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket  
6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

\*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställets normflöden.

Typgodkännande SC0386-16 | 2022-01-21  
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

170932

(6P04421)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Golvbrunnar nr 22733 daterad 2021-01-04.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 351 daterad 2015-12-07. Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologisk Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

### På produkt och emballage:

Distributör  
Produktens typbeteckning  
Produktkod/RSK-nr  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan  
RISE ackrediteringsnummer  
Kontrollorgan

PURUS  
S-serie Brage/Oden  
nummer  
†  
RISE  
1002  
DTI

### Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad  
Typgodkännandets nummer

år/månad  
SC0386-16

## Bedömningsunderlag

Rapport 641671, 732649-1 och 869826-1 från DTI.

## Kommentarer

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2016-06-17, med giltighetstid t.o.m. 2021-06-16.

## Giltighet

Giltigt till och med 2027-01-20

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric